



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 196  
Τ.Κ. 11521 Αθήνα  
Πληροφορίες: Χρ. Καλογεροπούλου  
Στ. Ματσούρης  
Τηλ.: 2131617727  
e-mail: [dye-py-kt@patt.gov.gr](mailto:dye-py-kt@patt.gov.gr)



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ  
69b282f64f25d253f970fcd4  
ΑΠ:328903  
Υπογραφή: 13/03/26 10:10  
Διανομή: 13/03/26 10:22

ΑΘΗΝΑ

**ΠΡΟΣ** Δήμο Ηλιούπολης  
1. Γραφείο Δημάρχου  
2. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας –  
Υγείας – Παιδείας και Εθελοντισμού  
3. Διεύθυνση – Δόμησης  
Τεχνικές Υπηρεσίες  
**ΚΟΙΝ.:** 1. Γραμματεία Περιφερειάρχη Αττικής  
2. Γραφείο κ. Αντιπ/ρχη Κ.Τ. Αθηνών  
3. Γραφείο κ. Προϊσταμένης Γενικής  
Δ/σης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας  
4. κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Αργύριο  
Δ/ντή Ειδικού Γυμνασίου Λυκείου Αθηνών  
email: [mail@gym-eid-athin.att.sch.gr](mailto:mail@gym-eid-athin.att.sch.gr)  
5. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας  
Εκπαίδευσης Α' Αθήνας  
[mail@dipe-a-athin.att.sch.gr](mailto:mail@dipe-a-athin.att.sch.gr)  
6. Σύλλογος Γονέων του Ειδικού Σχολείου  
Αθηνών - Ύδρας 2 - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  
email: [sylogos.goneon.eidikouath@gmail.com](mailto:sylogos.goneon.eidikouath@gmail.com)

ΘΕΜΑ: «Αποτέλεσμα αυτοψίας στο Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο Αθηνών στο Δήμο Ηλιούπολης».

- ΣΧΕΤ.: α. Ο Α.Ν.2520/1940(Φ.Ε.Κ.273/1940 τ. Α') «Περί Υγειονομικών Διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε.  
β. Ο Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/2010 τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  
γ. Το Π. Δ/γμα 145/2010 (ΦΕΚ 238/2010 τ. Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε.  
δ. Η υπ' αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/2017 τ. Β') Υγειονομική Διάταξη.  
ε. Η από 02-03-2026 προωθημένη καταγγελία του Συλλόγου Γονέων του Ειδικού Σχολείου Αθηνών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο κ. Περιφερειάρχη Αττικής.  
στ. Η από 05-03-2026 αυτοψία των Ε.Δ.Υ. της Υπηρεσίας μας.

Σας ενημερώνουμε ότι με αφορμή το (ε) σχετικό, το οποίο αναφέρεται σε φθορές στις κτιριακές εγκαταστάσεις, σε ανθυγιεινές καταστάσεις και κακοτεχνίες στις υποδομές του Ειδικού Γυμνασίου Λυκείου Αθηνών, που βρίσκεται επί της οδού Ύδρας 2 στο Δήμο Ηλιούπολης, αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας διενήργησαν αυτοψία στις 05-03-2026 για την διερεύνηση των αναφερόμενων που άπτονται της υγειονομικής νομοθεσίας.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε παρουσία του κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Αργυρίου, Δ/ντη του ανωτέρω σχολείου διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

- A. Εσωτερικά στο κτίριο
- Σε τμήματα της οροφής στις αίθουσες του 1<sup>ου</sup> ορόφου υπήρχε αποτύπωμα παλαιότερης υγρασίας και σκασμένα χρώματα κατά τόπους.
  - Υπήρχε φθορά σε τμήμα του δαπέδου στην αίθουσα Π2(6) από την αποκόλληση της πλαστικής επίστρωσης.
  - Στο αποχωρητήριο των κοριτσιών κατά τη χρήση του νιπτήρα υπερχείλιζε το σιφώνι του δαπέδου.
  - Στο ισόγειο στο χώρο αλλαγής που βρίσκεται πριν τα αποχωρητήρια υπήρχαν έντονες φθορές σε τμήματα της επιφανείας των τοίχων και αποκολλήσεις πλακιδίων.
  - Στο χώρο του βοηθητικού αποχωρητηρίου που βρίσκεται στο υπόγειο υπήρχαν αποκολλήσεις πλακιδίων στους τοίχους.
- B. Εξωτερικά στο κτίριο
- Υπήρχαν έντονες και εκτεταμένες φθορές στην τοιχοποιία και ανάπτυξη ευρωτίας (μούχλας) και αλγών (πρασίνισμα)

- Υπήρχαν εκτεταμένες φθορές στις μετώπες με αποκολλήσεις σοβάδων, με κίνδυνο ατυχήματος διότι είναι υπερκείμενα του προαύλιου και διαδρόμου διέλευσης προσωπικού -εκπαιδευτικών – μαθητών.
- Οξειδωμένες οι μεταλλικές επιφάνειες και φθορές στα πλεξιγκλάς στην πρόσοψη του κτιρίου . Επίσης οξειδώσεις υπήρχαν και στη μεταλλική ράμπα που οδηγεί στον όροφο.
- Στον αύλειο χώρο υπήρχαν φθορές (λακκούβες) και έντονη βλάστηση στα παρτέρια.

Οι υγρασίες, ευρωτιάσεις, αποκολλήσεις πλακιδίων, φθορές σε τοίχους και δάπεδα, μη λειτουργικό υδραυλικό σύστημα (έλεγχο των σιφωνιών για τυχόν έμφραξη ώστε να είναι σωστή η απορροή των αποβλήτων) είναι υγειονομικά θέματα που πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού -εκπαιδευτικών – μαθητών και συγκεκριμένα:

- Να ανευρεθεί η πηγή προέλευσης των υγρασιών και να αντιμετωπιστούν.
- Να αντιμετωπιστούν οι ευρωτιάσεις στα σημεία που εμφανιστεί με την εφαρμογή ενδεδειγμένων μέτρων για την μη επανεμφάνισή τους και υδροχρωματισμό των τοίχων.
- Να διερευνηθεί τυχόν δυσλειτουργία του τρόπου αποχέτευσης σε όλα τα αποχωρητήρια.
- Να αποκατασταθούν οι φθορές στα πλακάκια των αποχωρητηρίων, να υπάρχει παροχή ζεστού νερού σε νιπτήρες .
- Να αποκατασταθούν οι φθορές σε όλες τις επιφάνειες των τοίχων, οροφών και να υδροχρωματιστούν. Επίσης να αποκατασταθούν οι φθορές στο δάπεδο της αίθουσας που διαπιστώθηκε και τυχόν άλλων σημείων που χρήζουν επισκευής.
- Να αντιμετωπιστούν οι οξειδώσεις όλων των μεταλλικών επιφανειών (μεταλλικοί δοκοί, σκελετοί )
- Στον αύλειο χώρο να αποκατασταθούν οι φθορές, να αποσιλωθούν τα παρτέρια από τα χόρτα ώστε να μην αποτελούν ευνοϊκό περιβάλλον για την εμφώλευση τρωκτικών και ανάπτυξη εντόμων υγειονομικής σημασίας.

Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση των ανωτέρω ελλείψεων ή τυχόν άλλων που έχουν διαπιστωθεί και τη συνεχή λήψη μέτρων για την τήρηση των κανόνων υγιεινής σε όλους τους χώρους της σχολικής μονάδας ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά η υγεία των μαθητών και των διδασκόντων.

Θέματα κακοτεχνιών, κατασκευαστικά, ρωγμές, αστοχία στην μόνωση της ταράτσας δεν εμπόρουν στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας και για τούτο οι υπηρεσίες στις οποίες αποστέλλεται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες κατά αρμοδιότητα για την αποκατάστασή τους, προκειμένου να εξαλειφθούν οι ανθυγιεινές καταστάσεις και για την αποτροπή τυχόν ατυχημάτων .

Το παρόν κοινοποιείται στο Γραφείο του κ. Περιφερειάρχη Αττικής, στο Γραφείο του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κ. Τ. Αθηνών, στο Γραφείο της κ. Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας καθώς και στο Σύλλογο Γονέων του Ειδικού Σχολείου, για ενημέρωση.

Μ.Ε.Π.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τμήμα Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



*Ευαγγελία Αγγελάκη*

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι. ΤΟΓΚΑ